

动物实验中心温湿度压差控制系统、抽风系统 升级改造工程

招 标 文 件

招标人：深圳北京大学香港科技大学医学中心（盖章）

日 期： 2020 年 12 月

目 录

第一章投标须知

1. 总则
2. 投标文件的编制与密封
3. 合同签署及费用支付
4. 验收与保修
5. 招投标廉政警示栏信息
6. 评分标准
7. 其他

第二章附件

附件 1：投标书

附件 2：辅助资料表

附件 3：工程量清单

附件 4：售后服务响应

第一章 投 标 须 知

投标须知前附表：

序号	项目	内容
1	工程名称	动物实验中心温湿度压差控制系统、抽风系统升级改造工程
2	建设规模	/
3	投标资质要求	1、具有独立法人资格，企业经营状况、商业信誉和财务信用良好； 2、具有完善的质量保证体系。
4	招标范围	工程范围详见 1~6 条，以及工程量清单包括的内容。
5	计价方式	自拟
6	承包方式	承包方式：包报建、包安装调试、包检测、包设备入网、包工、包料、包机械、包工程质量、包工期、包安全文明施工、包停电接火等。
7	承包方式及工期	包工包料包验收包安全生产，施工总承包；工期为至合同签订起 45 个的自然日。
8	踏勘现场	由投标人自行踏勘。
9	招标答疑	招标人可能视情况安排招标答疑会议，答疑会议时间招标人另行通知。
11	投标有效期	投标书递交后 30 个日历天内有效
15	投标书递交至	福田区莲花路 1120 号医学中心科教楼 303
16	投标截止时间	2020.12.15

17	评标办法及标准	<p>评分办法：采用综合评标法</p> <p>(1) 招标人评标委员会由招标人按公司规定组建。</p> <p>(2) 评标委员会根据评分细则对通过初步评审的各投标人进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的评分规则，对投标文件独立进行评分。在后续评审中该得分不得更改。在完成评审后，由评标委员会对各投标人进行详细评审并打分。</p> <p>(3) 根据综合评标得分最高的投标人拟作为项目中标人。</p> <p>评分标准：</p> <p>综合评估分=商务技术评分（70）+价格评分（30）。评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：</p>
----	---------	---

1 总则

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：动物实验中心温湿度压差控制系统、抽风系统升级改造工程

1.1.2 工程地点及周围环境：科教楼九楼及九楼天台

1.1.3 工程规模内容：更换当前三套全新风动物房控制柜、增加抽风机一组

1.2 有关单位和机构

1.2.1 建设单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心

1.3 现场条件

自行勘探。

1.4 招标范围

1.41. 更换当前三套全新风动物房控制柜。

1.42. 更换当前三块实验室区域显示屏，并再增加一块独立显示屏；

1.43. 更换当前风柜对应电动水阀。

1.44. 升级当前控制系统的控制方案，使温湿度控制更加精确，同时使用更加人性化。增加原系统所没有的表冷后温度探头，以便更直接判断空调工作状态。

1.45. 将升级后的 PLC 控制柜接入现有电脑系统，便于实时观察了解空调系统内部运行细节。

1.46. 将当前全新风系统的风速、风量、室内风压做全面检测，并根据实际需求，重新调整，按需分配。

1.47. 增加抽风机一组，增加喷淋塔的出风效率

1.48 本次招投标方案：

1.481. 施工需在不影响动物房正常使用前提下进行

1.482. 拆除原来三套旧有 PLC 控制电柜，并安装新电柜。

1.483. 根据房间温湿度需求，测量与校正每个送风口风量，做到按实际需求分配。

1.484. 增加抽风机一组，增加喷淋塔的出风效率

1.49 本次招投标方案：

1.491 本次招投标分为，各投标方需在 12 月 15 日前预先报名，将施工资质交到甲方项目负责人处；

1.492 各投标人在开标当天递交投标文件，最终竞标结果由甲方评审团确定后，通过网上公告、电话或邮件通知各投标人。

1.5 投标人资格要求（以下所有材料提交复印件加盖单位公章）

1.5.1 具有独立的法人资格及年检有效的营业执照；

1.5.2 招标人不接受投标人以组成联合体的形式投标。

2 投标文件的编制与密封

2.1 组成投标文件的内容

投标人的投标文件应包括但不限于下列各项：

投标文件	
第一部分	投标书及其附录
第二部分	法定代表人资格证明书、授权委托书（限原件）
第三部分	报价说明
第四部分	技术方案优化与合理化建议

2.2 投标报价

2.2.1 投标人对项目的各项报价必须以招标文件、设计图纸、施工现场的现状为依据。

2.2.2 本招标文件项下的合同报价方式采用工程量清单报价方式，投标人应结合图纸及现场实际情况，对于招标人提供的工程量清单进行认真复核。对招标清单工程量有异议的，投标人可在投标报价书中的指定位置增减项目或工程量，调整部分的项目或工程量单列于报价清单的“补充和扣减项目”中(不得在原清单工程量上直接增减)。若投标人未对招标人提供的清单工程量进行调整，则视投标人已认同此工程量为图纸范围内的所有工程量。

2.2.3 投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定、计量计价规定，按照招标文件的要求填报投标文件。招标文件的工程量清单将列出工程项目及其相应的设计图的设计工

程量。

2.3 投标文件的密封

2.3.1 投标文件要求装订成册，一式三份，其中正本一份（双面打印）、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准；副本可采用正本的复印件）；

2.3.2 投标文件须密封包装，并在袋上注明工程名称以及投标人名称，密封处加盖骑缝章（投标单位公章）。

2.3.3 投标书充分响应招标书；

2.3.4 招标人对投标文件未装订成册及不可抗力事件造成文件损坏、丢失不承担任何责任；

3 合同签署及费用支付

3.1 中标通知

3.1.1 开标结果公告 5 天无异议后发出中标通知书。招标人将以电话形式通知中标单位。对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

3.1.2 中标通知书将在双方签订施工承包合同时作为合同附件而成为合同的组成部分。

3.2 合同的签署

3.2.1 中标人在收到中标通知后立即派出全权代表与招标人签署合同协议书。

3.3 费用支付

3.3.1 最终合同签订实行大包干。特别声明：合同签订后，施工期间不得变更施工方案及工作量，除招标方要求外无增加费用，如出现设计、施工方案通不过招标方审核的，由中标方自行承担所有费用；

3.3.2 合同质保期为：3 年；

3.3.3 本项目付款方式：中标后，经甲乙双方协商一致后，在合同中约定。

3.3.4 工期：合同签订后 45 个自然日内完工。

4 验收与保修

4.1 工程验收按招、投标文件要求如期完工后，需经现场监理工程师、相关人员、相关部门按国家规范进行验收。验收合格日为竣工日期，并按规定执行保修期，从当日起到保修期满为叁年。

5、招投标廉政警示栏信息

招标人禁止员工利用职务之便以个人名义接受供货商一切形式的礼品、礼金、宴请等，杜绝一切形式的侵占、索贿、受贿、挪用、渎职、诈骗、泄密等行为。若招标人所属员工或合作商发现上述行为，请立即向招标人总经办举报。

招标人总经办举报联系方式：

手机：0755-83910721

邮箱：general@sphmc.org

6 评分标准

综合评估分=商务技术评分（70）+价格评分（30）。评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

类别	评分项目	评分因素	评分准则	权重
商务技术评分（70分）	商务评议（15分）	投标人本地服务能力	深圳企业或非深圳企业，但在深圳市有合法注册的分公司或办事处等机构的，得满分（须在投标文件中就设立的机构类型进行说明，并提供机构营业执照复印件加盖公章，原件备查）；否则不得分。	2分
		投标人同类项目业绩情况	提供近三年（2017年12月至招标公告之日止）同类有效业绩：提供3个及以上得3分；提供2个得2分；提供1个得1分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。不提供或无法辨别的，不得分。	3分
		售后服务响应情况	完全满足售后服务响应，得5分，如投标文件与招标文件的要求存在偏差，偏差每项扣2分。	5分
		诚信情况	根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。	5分
	技术评议（55分）	项目总体概述及理解	按照投标文件对项目的具体概述及理解横向评分：优得10分；良得6分；中得3分；差不得分。	10分

类别	评分项目	评分因素	评分准则	权重
		施工方案及服务承诺 15 分	<p>评审内容：根据投标文件中的工作内容、工作方法、工作流程、人员安排进行综合评审。</p> <p>优良中差评分标准：</p> <p>(1) 施工方案及服务承诺内容全面；</p> <p>(2) 施工方案及服务承诺内容具体；</p> <p>(3) 施工方案及服务承诺针对性强；</p> <p>(4) 施工方案及服务承诺科学合理；</p> <p>(5) 施工方案及服务承诺可操作性强。</p> <p>满足以上五项要求的评价为优，得 15 分。</p> <p>满足以上四项要求的评价为良，得 10 分。</p> <p>满足以上三项要求的评价为中，得 5 分。</p> <p>其它情况的评价为差，不得分。</p>	15 分
		技术规格偏离	如投标文件与招标文件的要求存在偏差，▲偏差每项扣 5 分，则一般性偏差每项扣 1 分	30 分
价格评分 (S) (合计 30 分)	投标总价	<p>以所有通过资格性检查和符合性检查的投标报价计算。得分按下列公式计算：$S = [\text{评标基准价} / \text{投标报价}] \times \text{价格权重} \times 100$</p> <p>注：1. 评标基准价为投标价格最低的投标报价，本项目价格分为 30，即价格权值为 30%；</p>		
评标总得分 (N) (总分 100 分)		$N = J + S$		

7 其他

7.1. 招标单位承诺在整个招标过程中，坚持公正、公平、公开的原则，但招标单位无任何义务向投标人公布开标、评标和定标的有关细节或资料以及投标人落标的原因；

7.2. 投标人自行承担其投标过程中所涉及的一切费用，在任何情况下招标单位对上述费用均不负任何责任；

7.3. 所有投标资料不予退还；

7.4. 如果中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理的要求，招标单位有权取消其中标资格；

7.5. 招标单位及工作人员在此次招标过程中，不索贿和受贿，不搞“吃拿卡要”行为，如有发现和举报，愿受有关部门查处。

附件 2：辅助资料表

表 1 企业基本状况一览表

企业名称				法定代表人	
注册地址				邮政编码	
成立时间		电话		传 真	
企业资质				营业执照	
承包经历	年(国内)			年(国际)	
职工人员	总人数：		技术人员：		管理人员：
<p>组织机构框图</p> <p>(包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况)</p>					

附件 3：动物实验中心温湿度压差控制系统、抽风系统升级改造工程工程量清单

序号	货物名称	技术指标 (包括技术标准、技术规格等)	单位	数量	备注
1	PLC 电柜拆除与清运	▲1000*800*300 挂墙电柜；	项	3	
2	动物房控制柜	▲1. 系统风量平衡 ▲2. 送排风机变频控制 ▲3. 恒温恒湿控制 ▲3. 压差精密控制 ▲4. 风阀控制系统 ▲5. 送排风机、功能间设备排风连锁控制 ▲6. 紫外杀菌系统 ▲7. 恒温恒湿空调机组热回收系统 ▲8. 状态监测及故障报警、系统保护 ▲9. 故障时连锁切换 ▲10. 兼容原有控制显示 SYDR 软件	套	3	
3	表冷后温度探头	▲风管温度传感器：QAM2120	套	3	
4	送风压力探头	▲风管压差传感器：QBM2030-5	套	3	
5	排风温湿度探头	▲1、材料型号：QFM9160；工作电压：AC 24V/DC 13.5~35V； ▲2、能实时测量风管内空气的温度和湿度	套	3	
6	远程触摸屏	7 寸液晶屏；工作电压：AC 24V/DC	套	3	
7	电动水阀清拆	DN40 水管二通阀	套	3	
8	电动水阀	比例积分调节型二通阀（含 DN40 阀座与配套力矩执行器） ▲（带角度反馈信号值） 黄铜 UNS C35330（DZR）阀体 承压 PN40 ▲介质温度 1-120℃ ▲流量系数：1-63 m ³ /h	套	3	
9	风量、风压调试	▲1、高效送风口风量整定；送排风总管及支管风量整定； ▲2、各功能房间大气压力以及相邻房间压力整定；	套	1	
10	PLC 电柜拆除与清运	无害处理	套	1	
11	安装调试培训	指导学习运用	套	1	
喷淋塔抽风升级					
序号	货物名称	技术指标 (包括技术标准、技术规格等)	单位	数量	备注
1	PP 风管	▲φ 800	套	10	
2	90° 弯头	▲φ 800X90°	套	3	
3	变径	风机进、出口变径	套	2	
4	雨帽	φ 800	套	1	
5	玻璃钢离心风机	1、循环量 15KW 2、玻璃钢材质 ▲3、含隔音机柜（环境噪音需符合现行适用标准） ▲4、兼容原有水泵循环系统（SY-DR-WB 系统）	套	1	

6	电控系统	▲1、兼容 DRH 风机控制系统 ▲2、兼容现有电柜 ABB 系统 ▲3、兼容原有水泵循环系统（SY-DR-WB 系统）	套	1	
7	电线管线	1、将原有线路拆除 ▲2、从 9 楼拉到天台，防水防电	套	1	
8	吊机运输	1、将原来旧设备拆除并吊至一楼 2、作业时进行安全警示防护	套	1	
9	线缆及布线安装	作业时进行安全警示防护	套	1	
10	调试及人员培训	指导学习运用	套	1	

▲ 必须满足项，非废标项

附件 4：售后服务响应

- 1、交货要求：签订合同 45 个工作日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。
- 2、质保期要求：升级改造项目整体质保 3 年。
- 3、故障响应要求：提供 整 年 7 天 * 24 小时技术支持服务；2 小时电话响应，故障报修后第 1 个工作日现场服务；2 个工作日解决问题，否则在 2 个工作日内免费提供备机，备机免费送至市内指定办公地点。
- 4、提供的货物必须为全新货物；享受法定三包售后服务的商品，售后服务标准不得低于国家强制性三包服务标准。
- 5、付款方式和时间安排：验收合格后，供应商提供全额含税发票给甲方部门（采购进口产品时，供应商提供全套清关单据，包括发票、装箱单、报关单、海关专用缴款书、免税证明等），由 （甲方部门） 负责办理相关付款资料，经审批后支付 95% 货款，余款质保期结束后付清。